

Rapporto di prova n°: 23LA00870 del 16/02/2023

Spett.

COMUNE DI AVIOPiazza Vittorio Emanuele III, 1
38063 AVIO (TN)**Dati relativi al campione**Prodotto/Matrice: **Acque di scarico**Descrizione: **Canone scarichi produttivi - Caseificio Sociale Sabbionara**Data di consegna al Laboratorio: **15/02/2023**Data inizio analisi: **15/02/2023** Data fine analisi: **15/02/2023****Dati di campionamento**Data prelievo: **15/02/2023** ora prelievo: **08.45**Prelevato da: **Cliente**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
Solidi sospesi totali APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 2540 D	mg/l	36	±4
Richiesta chimica di ossigeno (COD sul surnatante dopo 1h di sedimentazione) APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5220 D	mg/L O2	34	±2

Note:

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- 2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 3) Quando riportata, per il presente documento l'incertezza è: per le prove chimiche l'incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura $k = 2$ ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%; per le prove microbiologiche l'incertezza espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018.
- 4) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.
- 5) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 6) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 7) Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale.

Il Responsabile del Laboratorio

Visintainer dott. Marco

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **23LA00870**